finder
SWITCH TO THE FUTURE

# REPORT

## 72 Серия
## Поплавковый выключатель

**Применение**

- Погружной насос
- Цистерны перекачки
- Подъемные системы
- Колодцы чистой или сточной воды
- Чистые, мутные, промышленные и химические воды

# Новый компактный поплавковый выключатель для регулирования уровня жидкости Тип 72.C1.0.000.0201

**Подходит для всех ситуаций, когда недостаток места не позволяет использовать обычный поплавковый выключатель.**

- 1 CO (SPDT) контакт с номинальным током 10A 250В AC
- Магнитная система переключения
- Длина кабеля 2 м
- Подходит для чистой воды. Функция наполнения и дренажа
- Размеры (Ш x В x Г): 70 x 270 x 136 мм

Соответствие

CE EAC

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 1111216857

# 72 СЕРИЯ
# Поплавковый выключатель

NEW

## Новый компактный поплавковый выключатель для регулирования уровня жидкости Тип 72.C1.0.000.0201

| | | |
|---|---|---|
| Конфигурация контактов | | 1 CO (SPDT) |
| Номинальный ток AC1 (AC3) | A | 10 (8) |
| Номинальное напряжение | V AC | 250 |
| Минимальная мощность коммут. | мВт (В/мА) | 1200 (12/100) |
| Отключающая способность | DC1 | 6 A - 30 V DC |
| Категория защиты | | IP 68 |
| Максимальная температура жидкости | °C | 50 |
| Максимальная глубина погружения | м | 10 |
| Материал кабеля (Неопрен) | | H07 RN-F 4G1 |

## Поставляется с кронштейном для крепления к стене или трубе




## Пример применения

## Функция опорожнения и функция наполнения




Емкость наполняется

Когда уровень воды достигает поплавка (макс. уровень), комбинированный поплавок начинает подниматься

Когда комбинированный поплавок поднимется, магнитный переключатель замыкается. Запускается насос и резервуар начинает опорожняться

Когда уровень воды становится ниже поплавка (мин. уровень), вес комбинированного поплавка расцепляет магнит

Насос останавливается на минимальном уровне

FINDER reserves the right to alter characteristics at any time without notice.FINDER assumes no liability for damage to persons or property, caused as a result of the incorrect use or application of its products.